

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад «Елочка» п. Мотыгино

Приказ

17.07.2022г

№64

Об установлении противопожарного режима в МБДОУ «Елочка»

В соответствии с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации", утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме".

**Приказываю:**

1. Установить в МБДОУ «Елочка» противопожарный режим, а именно:
  - 1.1. Допускать к работе новых сотрудников, только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
  - 1.2. Проводить с новыми сотрудниками, вводный противопожарный инструктаж, инструктаж на рабочем месте, а при изменении специфики работы действующих сотрудников — обеспечить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров.
  - 1.3. Проводить повторный противопожарный инструктаж работников ежегодно перед началом нового учебного года, а также внеплановый инструктаж в случаях, установленных Нормами пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".
  - 1.4. Проводить целевой противопожарный инструктаж при организации массовых мероприятий с воспитанниками.
  - 1.5. Обеспечить обучение пожарно-техническому минимуму работников в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, согласно графику.
  - 1.6. Запретить курение во всех помещениях и на прилегающей территории детского сада..
  - 1.7. Запретить эксплуатировать электроустановки и электроустановочные изделия, электропровода и кабели с видимыми повреждениями, изменять конструкции электрооборудования, пользоваться нестандартными и (или) неисправными

электронагревательными приборами, электроприборами, не имеющими устройств тепловой защиты.

1.8. Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях и на территории детского сада, за исключением медицинского кабинета, где разрешается хранение в небольших количествах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в переносном металлическом ящике.

1.9. Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории МБДОУ «Елочка».

1.10. Ежедневно после ухода детей домой и окончания работы организации выносить горючие отходы на контейнерную площадку в ящик для мусора.

1.11. При проведении временных пожароопасных работ (электросварка, газосварка и др.) выводить из здания детей и персонал, оборудовать место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания работ тщательно осматривать место их проведения на отсутствие очагов возгорания.

1.12. Работникам д/с «Елочка» по окончании рабочего дня перед закрытием помещений:

- обесточить электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

1.13. Ответственному за пожарную безопасность Глушковой Н.В.

- осуществлять контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в д/с;

- осуществлять контроль за порядком и сроками прохождения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума работниками Д/С;

- проводить противопожарный инструктаж работников Д/С;

- осуществлять контроль за реализацией программ обучения воспитанников Д/С мерам пожарной безопасности;

- осуществлять контроль требований, предусмотренных Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";



- осуществлять контроль за качеством огнезащитных покрытий и огнезащитной обработки (пропитки) конструкций и материалов Д/С;
- осуществлять контроль состояния знаков пожарной безопасности;
- осуществлять контроль состояния пожарной безопасности вентиляционных систем и эвакуационных выходов;
- осуществлять контроль комплектации и состояния первичных средств пожаротушения;
- осуществлять контроль за сроками выполнения ремонтных работ, проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания Д/С;
- осуществлять контроль за проведением практических тренировок по эвакуации;
- осуществлять контроль требований пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий;
- проводить осмотр здания, помещений и территории Д/С на предмет соблюдения требований пожарной безопасности;
- осуществлять сотрудничество с подразделением пожарной охраны в целях обеспечения пожарной безопасности Д/С, обучения мерам пожарной безопасности работников и воспитанников Д/С и противопожарной пропаганды.

1.14. Работникам МБДОУ «Елочка» в случае возникновения пожара:

- сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 22-6-41;
- обесточить электросеть здания рубильником, расположенным на пищеблоке;
- оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все доступные эвакуационные пути и выходы;
- приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения;
- организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ответственного за пожарную безопасность Глушкову Н.В..

Заведующая МБДОУ «Елочка»

 